

徐圩新区达标尾水排海工程项目（调压泵站和陆域管道）

一般变动环境影响分析技术咨询意见


2021年10月15日，连云港三航建设发展有限公司邀请3名专家（名单附后）对江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《徐圩新区达标尾水排海工程项目（调压泵站和陆域管道）一般变动环境影响分析》（以下简称“变动环境影响分析”）以函审的形式进行技术咨询。专家组经审阅变动分析材料，讨论后形成技术咨询意见如下：

一、根据变动分析报告提出的项目变化内容为：（1）项目建设单位由江苏方洋水务有限公司变更为连云港三航建设发展有限公司；（2）东港污水处理厂尾水导排废水进出口设置pH、COD、NH₃-N、TN、TP、石油类在线监测仪器。对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），上述变动属非重大变动。该变动影响分析针对变动情况描述基本清楚，变动影响分析结论基本可信。

二、主要补充完善内容

- 1、完善项目由来和变动前项目建设内容。
- 2、对照苏环办[2021]122号相关要求，完善项目变动情况及判定和变动原因。
- 3、细化在线监控设施具体建设内容和位置，完善在线监测设备产生废液的收集及处置措施。补充变动前后生态环境影响对比分析。
- 4、完善相关图表和附件。

专家组成员：



2021年10月15日