

江苏方洋水务有限公司  
2022年3月第三周徐圩水厂出厂水水质检测数据公示

| 采样日期              |                    |            |                             | 2022.3.15 |
|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 采样地点              |                    |            |                             | 徐圩水厂 送水泵房 |
| 样品性质              |                    |            |                             | 出厂水       |
| 合格率(%) (合格项次/总项次) |                    |            |                             | 100       |
| 序号                | 检测项目               | 单 位        | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2006 | 检测结果      |
| 1                 | 色度                 | 度          | 15                          | <5        |
| 2                 | 浊度                 | NTU        | 1                           | 0.43      |
| 3                 | 臭和味                | /          | 无异臭、异味                      | 无         |
| 4                 | 肉眼可<br>见物          | /          | 无                           | 无         |
| 5                 | 耗氧量<br>(以 $O_2$ 计) | mg/L       | 3, 原水 $\geq 6$ 时为 5         | 2.66      |
| 6                 | 游离氯                | mg/L       | $\geq 0.3$                  | 0.50      |
| 7                 | 菌落总数               | CFU/mL     | 100                         | 16        |
| 8                 | 总大肠<br>菌群          | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出       |
| 9                 | 耐热大<br>肠菌群         | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出       |