

徐圩水厂公示数据

(2023 年 10 月份月检数据)

2023 年 11 月 13 日

江苏方洋水务有限公司			
2023 年 10 月份徐圩水厂出厂水水质检测数据公示			
采样日期			2023.10.11
采样地点			徐圩水厂送水泵房
样品性质			出厂水
合格率（%）（合格项次/总项次）			100
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果
pH 值	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.56
浑浊度 （散射浑浊度单位）	NTU	1	0.29
色度 （铂钴比色单位）	度	15	<5
臭和味	/	无异臭、异味	0（无）
肉眼可见物	/	无	无
游离氯	mg/L	≥0.3	0.60
氯化物	mg/L	250	114
硫酸盐	mg/L	250	106
氟化物	mg/L	1.0	0.766
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10.0	0.908
溴酸盐	mg/L	0.01	未检出
溶解性总固体	mg/L	1000	426
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	450	242
耗氧量 (COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.54
氨氮	mg/L	0.5	0.08
氰化物	mg/L	0.05	未检出
铜	mg/L	1.0	未检出
铅	mg/L	0.01	未检出

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果
锌	mg/L	1.0	0.022
镉	mg/L	0.005	未检出
铁	mg/L	0.3	未检出
锰	mg/L	0.1	未检出
砷	mg/L	0.01	未检出
汞	mg/L	0.001	0.0005
铬（六价）	mg/L	0.05	未检出
铝	mg/L	0.2	未检出
三氯甲烷	μg/L	60	6.6
三溴甲烷	μg/L	100	10
一氯二溴甲烷	μg/L	100	14
二氯一溴甲烷	μg/L	60	9.0
三卤甲烷	/	1	0.50
二氯乙酸	μg/L	50	16.7
三氯乙酸	μg/L	100	14.1
总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.062
总 β 放射性	Bq/L	1	0.075
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	10