

管网公示数据

(2024年上半年 半年检数据)

2024年7月25日

江苏方洋水务有限公司

2024年5月份邻里中心/人才公寓二次供水水质检测数据公示

采样日期				2024.05.29			
采样地点				邻里中心进口	邻里中心出口	人才公寓进口	人才公寓出口
样品性质				二次供水			
合格率（%）（合格项次/总项次）				100	100	100	100
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果			
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5	7.38	7.53	7.65	7.55
2	浑浊度	NTU	1	0.72	0.69	0.50	0.57
3	色度	度	15	<5	<5	<5	<5

4	臭和味	/	无异臭、异味	0 (无)	0 (无)	0 (无)	0 (无)
5	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无
6	游离氯	mg/L	出厂水 ≥ 0.3 末梢水 ≥ 0.05	0.22	0.18	0.24	0.21
7	菌落总数	CFU/ mL	100	3	未检出	2	未检出
8	总大肠菌群	MPN/ 100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出