

# 徐圩水厂公示数据

(2024 年 9 月第四周 周检数据)

2024 年 9 月 30 日

江苏方洋水务有限公司

2024 年 9 月第 4 周徐圩水厂出厂水水质检测数据公示

|                  |                             |            |                             |             |
|------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 采样日期             |                             |            |                             | 2024. 9. 23 |
| 采样地点             |                             |            |                             | 徐圩水厂 送水泵房   |
| 样品性质             |                             |            |                             | 出厂水         |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） |                             |            |                             | 100         |
| 序号               | 检测项目                        | 单 位        | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2022 | 检测结果        |
| 1                | 色度                          | 度          | 15                          | <5          |
| 2                | 浊度                          | NTU        | 1                           | 0.24        |
| 3                | 臭和味                         | /          | 无异臭、异味                      | 无异臭、异味      |
| 4                | 肉眼可见物                       | /          | 无                           | 无           |
| 5                | 耗氧量<br>(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | 3                           | 1.48        |
| 6                | 游离氯                         | mg/L       | 0.3-2                       | 1.08        |
| 7                | 菌落总数                        | CFU/mL     | 100                         | 2           |
| 8                | 总大肠菌群                       | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出         |
| 9                | 大肠埃希氏菌                      | MPN/100 mL | 不得检出                        | 未检出         |