

徐圩水厂公示数据

(2024 年上半年检测数据)

2024 年 7 月 25 日

江苏方洋水务有限公司 2024年上半年徐圩水厂出厂水水质检测数据公示			
采样日期		2024.06.26	
采样地点		徐圩水厂送水泵房	
样品性质		出厂水	
合格率 (%) (合格项次/总项次)		100	
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果
pH 值	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.25
浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	1	0.21
色度 (铂钴比色单位)	度	15	<5
臭和味	/	无异臭、异味	0 (无)
肉眼可见物	/	无	无
游离氯	mg/L	≥0.3	0.44
氯化物	mg/L	250	57.4
硫酸盐	mg/L	250	31.6
氟化物	mg/L	1.0	0.353
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10	0.692
溴酸盐	mg/L	0.01	未检出
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	103
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.90
溶解性总固体	mg/L	1000	236
氨氮	mg/L	0.5	0.04
氰化物	mg/L	0.05	未检出
铅	mg/L	0.01	未检出
铜	mg/L	1.0	未检出
锌	mg/L	1.0	0.002
镉	mg/L	0.005	未检出

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果
铁	mg/L	0.3	未检出
锰	mg/L	0.1	未检出
砷	mg/L	0.01	未检出
汞	mg/L	0.001	0.0002
铬(六价)	mg/L	0.05	未检出
铝	mg/L	0.2	未检出
三氯甲烷	μg/L	60	8.8
二氯一溴甲烷	μg/L	60	8.4
一氯二溴甲烷	μg/L	100	8.3
三溴甲烷	μg/L	100	8.1
三卤甲烷	/	1	0.45
二氯乙酸	μg/L	50	未检出
三氯乙酸	μg/L	100	未检出
总α放射性	Bq/L	0.5	0.06
总β放射性	Bq/L	1	0.08
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	未检出
挥发酚	mg/L	0.002	未检出
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	未检出
硒	mg/L	0.01	未检出
钠	mg/L	200	38.6
钡	mg/L	0.7	0.036
铍	mg/L	0.002	未检出
硼	mg/L	1.0	0.088
镍	mg/L	0.02	未检出
银	mg/L	0.05	未检出
钼	mg/L	0.07	未检出

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	检测结果
二氯甲烷	μg/L	0.02	未检出
1,2-二氯乙烷	μg/L	0.03	未检出
苯	μg/L	10	未检出
苯乙烯	μg/L	20	未检出
二甲苯	μg/L	500	未检出
三氯乙烯	μg/L	20	未检出
四氯乙烯	μg/L	40	未检出
四氯化碳	μg/L	2	未检出
六氯丁二烯	μg/L	0.6	未检出
1,4-二氯苯	μg/L	300	未检出
三氯苯(总量)	μg/L	20	未检出
六氯苯	μg/L	1	未检出
2,4,6-三氯酚	μg/L	200	未检出
五氯酚	μg/L	9	未检出
乐果	μg/L	6	未检出
毒死蜱	μg/L	0.03	未检出
莠去津	μg/L	2	未检出
敌敌畏	μg/L	1	未检出
马拉硫磷	μg/L	250	未检出